Füllanleitung für FT-FLORIAN®
Übungsfeuerlöscher Ü6SK und Ü9SK

Befüllen des Übungsfeuerlöschers

1. Restdruck ablassen
Sollte noch Druck im Behälter sein, diesen durch Betätigen der Armatur vollständig entlasten.

2. Löschschlauch abkuppeln
Kuppeln Sie den Löschschlauch an der Druckluftkupplung von der Armatur ab.

3. Überwurfmutter lösen
Mit dem Hakenschlüssel (Art. 5959H) die Überwurfmutter öffnen.

4. Armatur entnehmen
Die Armatur vollständig aus dem Behälter herausziehen.

5. Sicherungsstift einsetzen
Führen Sie den Sicherungsstift (Art. 2320S) in die Armatur ein und sichern Sie ihn mit einer Steckplombe (Art. 2344S).

6. Behälter befüllen
Den Behälter befüllen mit 6 Litern Wasser (Ü6SK) oder 9 Litern Wasser (Ü9SK).

7. Armatur wieder einsetzen
- Armatur aufsetzen
- Gewinde aufschrauben
- Mit dem Hakenschlüssel festziehen

8. Druck beaufschlagen
Am Anschluss des Feuerlöschers die Druckluftkupplung anschließen und mit Druck beaufschlagen:
• Druckluft oder Stickstoff
• Maximaldruck: 10 bar

9. Löschschlauch wieder ankuppeln

Der Übungslöscher ist nun einsatzbereit.

Hinweis zum Befüllen mit dem Uni-Füllset Profi
Die Befüllung kann auch mit dem FT-FLORIAN® Uni-Füllset Profi erfolgen.
Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Uni-Füllsets Profi.

Hinweis zum Instandhaltungsnachweis
Bitte beachten Sie zusätzlich den Instandhaltungsnachweis, insbesondere im Rahmen der regelmäßigen Prüf- und Servicetermine.

Sicherheitsplanung Schießl
86971 Peiting
Bergwerkstraße 35

Telefon +49 8861 90 94 220
Telefax +49 8861 90 94 228
info@sicherheitsplanung-schiessl.de
www.sicherheitsplanung-schiessl.de

© Sicherheitsplanung Schießl
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der
Fa. Sicherheitsplanung Schießl, gestattet!
Technische Änderungen vorbehalten!